

怀仁市发展和改革局文件

怀发改发〔2022〕139号

怀仁市发展和改革局 关于怀仁市城乡供水一体化工程 可行性研究报告的批复

怀仁市水利局：

你单位报送的怀仁市城乡供水一体化工程可行性研究报告及有关材料收悉，经研究，现批复如下：

一、项目代码（监管平台）：2211-140624-89-01-510846

二、建设地址：怀仁市部分城区及周边5个乡镇（海北头乡、何家堡乡、亲和乡、河头乡、毛皂镇）。

三、建设规模及主要建设内容：

本项目建设内容由水源地（包括北信庄、赵庄、亲和、河头及毛皂等5处原水井水源地、万家寨引黄水水厂及神头

泉水)建设改造工程、管网扩建改造工程、用户饮水安全巩固提升工程、智慧水务建设及水源地保护等五个部分构成。

1、水源地改造工程

北信庄、赵庄、亲和、河头及毛皂等5处水源地改造,包括水井及机电设备33台套、集汇水管道11.468km、新建北信庄引黄水水厂(3万 m^3/d)及调蓄池3座(单座5000 m^3)、10kv高压输电线路10.5km、低压电力电缆18.15km及管理设施等构成。

2、管网工程

管网工程包括万家寨和神头泉引水管道、北信庄、赵庄、亲和、河头及毛皂等7处供水管道工程等。

万家寨引水管道工程3.6km。神头泉引水管道29.3km。万家寨引黄水厂、北信庄、赵庄、亲和、河头及毛皂等6处供水管道工程共计183.9km。其中:城区供水管道工程30.9km;乡村供水管道工程153km。

3、用户饮水安全巩固提升工程

更新、改造乡村输水管网336.43km;入户配套工程40502户,管网514.61km。

4、信息化建设

对供水水源井、万家寨引黄水、神头泉水输配水管线及用户增设相关在线监测仪表,建立供水设施地理信息系统、管网DMA分区及智慧化管理平台等。包括现状供水设施计量

仪表的完善、传输网络建设、智慧管理系统的建设等内容。

5、水源地保护

道路警示牌 10 块；隔离防护网 10km。

四、投资及资金来源：项目总投资 70540.47 万元。其中，项目资本金 14108.10 万元，来源于政府；向国家开发银行贷款 56432.37 万元，期限为 20 年。

望接文后，严格按基本建设程序组织实施，并按照《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）规定，通过在线平台及时、如实报送政府投资项目开工、建设进度、竣工情况。

附：怀仁市建设项目招标方案和不招标申请核准表

怀仁市发展和改革局

2022 年 11 月 4 日



抄报：山西省发改委，朔州市发改委，怀仁市政府。

抄送：怀仁市规划委，统计局，住建局，自然资源局，生态环境局，
财政局。

怀仁市发展和改革局办公室

2022 年 11 月 4 日印发

怀仁市建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号：2022-0060

项目名称	怀仁市城乡供水一体化工程		建设单位		怀仁市水利局		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准	--	核准	--	核准	--	--
设计	核准	--	核准	--	核准	--	--
建筑工程 安装工程	核准	--	核准	--	核准	--	--
监理	核准	--	核准	--	核准	--	--
设备	核准	--	核准	--	核准	--	--
招标公告 发布媒体	山西招标投标网 (www.sxbid.com.cn) 或 山西省政府采购网 (www.ccgp-shanxi.gov.cn)						
<p>核准意见：</p> <p>一、该项目属于使用国有资金投资的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，按有关规定必须进行招标。</p> <p>二、该项目所有合同估算额均已达到强制招标的规模标准，必须进行公开招标。</p> <p>三、该项目的招标公告必须在山西招标投标网 (www.sxbid.com.cn) 或山西省政府采购网 (www.ccgp-shanxi.gov.cn) 发布。</p> <p>四、该项目应在山西省评标专家库朔州终端 (朔州市发改委 205 房间) 抽取评标专家。</p> <p>五、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>怀仁市发展和改革委员会 (章)</p> </div>							